



POŽARNÍ DETEKTORY PRO VÁŠ INTERIÉR



Požární detektory pro váš interiér

Součástí elektrického zabezpečovacího systému (**EZS**) mohou být také detektory požární. Zabezpečovací ústředna umí rozlišit, zda se jedná o poplach narušení objektu, či poplach požární. Následně předá uživateli už konkrétní informaci, o který z těchto poplachů se jedná.

V souladu s platností nové vyhlášky přinášíme na trh **profesionální, designové požární detektory německého výrobce firmy Job detectomat**. Svým precizním designem a provedením se jedná o detektory, které se vymykají běžně nabízenému standardu na současném trhu. V novém, moderním prostředí se tak požární detektor stane funkčním a zároveň nerušivým prvkem.

Opticko kouřové detektory

- Reagují na drobné částice kouře v ovzduší, které vyhodnotí optika detektoru

Detektory tepelné

- Reagují na prudký vzestup teploty v místnosti

Detektory tepelné a opticko kouřové

- Tvoří kombinaci obou zmíněných detektorů

ZVOLTE SI VLASTNÍ DESIGN DETEKTORU



Zvolte si vlastní design detektoru

Vytvořte si nevšední požární detektor. Zvolením vhodné samolepící tapety o průměru 100 mm a nalepením na skleněný povrch hlásiče, získáte požární detektor, který se tak stane nerušivým a barevně shodným designovým doplňkem vašeho interiéru.

Vaše instalační firma:



POŽÁRNÍ DETEKTORY AUTONOMNÍ

Autonomní požární detektory jsou vhodné do objektů, kde již není možné instalovat detektory drátové.

Opticko kouřové: napájení 9V baterie, její životnost je minimálně 1 rok, signalizace optická i akustická 85dB, velikost 100 x 51 mm, možnost instalovat detektor do podhledu.

K detektoru lze doplnit obousměrný radiový modul, který zajišťuje synchronizaci poplachu (při poplachu jednoho hlásiče houkají všechny). Vhodné pro instalaci do vzdálenějších místností (garáže, dílny).

HDv 3000 O Detektor opticko kouřový

bílá



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

HD 3005 O Detektor opticko kouřový

bílá



stříbrná



ozdobný kroužek k instalaci
detektoru do podhledu



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

HD 3001 O Detektor opticko kouřový

černá



stříbrná



bílá



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce

HD 3008 O Detektor opticko kouřový provedení vlastní logo

bílá



stříbrná



ozdobný kroužek k instalaci
detektoru do podhledu



splňuje normu ČSN EN 14 604 a odpovídá vyhlášce
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu
s imitací dřeva zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.

POŽÁRNÍ DETEKTORY PRO EZS

Detektory určené pro připojení k zabezpečovací ústředně. Požární detektor zajistí detekci a ústředna signalizaci poplachového stavu. Provedení: samorestovací patice, velikost 100 x 51 mm, možnost instalace detektoru do podhledu.

Detektory opticko kouřové: detekční plocha 80 m².
Detektory tepelné a opticko kouřové – tepelné
(kombinované): detekční plocha 20 m².

CT 3000 O Detektor opticko kouřový

bílá



splňuje normu ČSN EN 54 část 7
a odpovídá vyhlášce

CT 3000 T Detektor tepelný

bílá



splňuje normu ČSN EN 54 část 5
a odpovídá vyhlášce

CT 3000 OT Detektor opticko - kouřový a tepelný

bílá



splňuje normu ČSN EN 54 část 5
a odpovídá vyhlášce

HD 3005 O Detektor opticko kouřový

bílá



stříbrná



ozdobný kroužek k instalaci
do podhledu



splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce

CT 3001 O Detektor opticko kouřový

černá



stříbrná



bílá




splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce

CT 3005 O Detektor opticko kouřový

bílá



stříbrná



ozdobný kroužek k instalaci
do podhledu



Splňuje normu ČSN EN 54 část 7 a odpovídá vyhlášce.
Logo není součástí detektoru – jedná se o samolepící tapetu s imitací dřeva,
zakoupenou v prodejně s papírenským zbožím.