

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce

VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, CZECH REPUBLIC
IČO: 46967168, DIČ CZ-46967168

Druh výrobku

Detektory systému EPS Detectomat

Typ výrobku

PL 3200 O, T, OT, OTi
PL 3300 O, T, OT, OTi, Fusion, COBT, PBDH xx
PL 3301 O
PL 3305 O
CT 3000 O, T, OT
CT 3001 O
CT 3005 O
CT 3000 PBDX xx

Použití výrobku

Výrobek je určen pro slaboproudé instalace používající bezpečné napětí.

Prohlášení

Prohlašujeme, že u uvedeného výrobku byla posouzena shoda vlastností s technickými požadavky výrobku stanovenými zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a technickými předpisy.
Potvrzujeme, že vlastnosti zařízení splňují požadavky dle níže uvedených nařízení vlády a že výrobek je - za podmínek obvyklých a v technické dokumentaci určených - bezpečný a jsou přijata opatření pro zabezpečení shody všech výrobků uvedeného typu s technickou dokumentací.

Nařízení vlády

Uvedený výrobek je ve shodě s nařízením vlády 616/2006 dle níže uvedených norem.
EN 54 -5 (tepelné hlásiče)
EN 54 -7 (hlásiče kouře)
EN 54 -11 (tlačítkové hlásiče)

Prohlášení o shodě bylo vydáno v TŘEBÍČI dne 25. 1. 2011



Za VARIANT plus, spol. s r. o.
Ing. Juraj Urbančík
jednatel