



**Typ: SDB 3000 EZS**

**Obj.č.**

**1012 – 055 až 057**

### Krátký popis:

Svorkovnice pro instalaci všech typů hlásičů serie CT 300x. k systémům EZS



### Použití:

Montážní svorkovnice pro uchycení všech typů čidel řady CT 300x. Výstupní relé umístěné ve svorkovnici.

### Doplňky pro svorkovnice

Pro snazší montáž lze svorkovnici osadit do montážní patice APS nebo FRS. Tyto patice jsou vhodné v případě instalace kabelů na povrchu, jejich použitím dojde ke zvýšení čidla a snazšímu zavedení kabelu. Patice FRS je navíc opatřena vývodkami a lze ji doplnit vytápěním (APSB) pro použití v klimaticky exponovaných prostorách (mrazírny, kabelové kanály).




Mechanickou ochranu instalovaného čidla lze zajistit pomocí ochranného koše SK nebo ochranné mřížky SG.





### Doporučení k projekci a instalaci

V dodávkách se mohou vyskytovat dvě varianty svorkovnic V 13 a V14. Obě jsou záměnné a liší se pouze počtem volných svorek (vpravo verze V13, vlevo V14).



### Zapojení svorkovnice pro čidla CT v systému EZS

K dispozici jsou 2 provedení svorkovnice základní V 13 a designová (v různém barevném provedení) V14. Svorkovnice jsou vzájemně zaměnitelné a lze do nich použít libovolné čidlo řady CT. V systému lze zapojit max. 2 čidla na jednu linku (zónu). Při aktivaci čidla - svítí na čidle cca 10 s červená LED. Propojka odpojena - Patice je samoresetovací. Propojka spojena - drží do přerušení napětí

### Stav relé pod napětím a v klidu

#### VARNET s.r.o.

U Obůrky 823/5  
674 01 Třebíč

IČO: 46967168 | DIČ: CZ46967168

[www.varnet.cz](http://www.varnet.cz)

#### Centrála Třebíč

obchod@varnet.cz  
+420 565 659 600

#### Pobočka Praha

praha@varnet.cz  
+420 565 659 670

#### Pobočka Brno

brno@varnet.cz  
+420 548 210 083

#### Pobočka Plzeň

plzen@varnet.cz  
+420 774 020 219

#### Pobočka Olomouc

olomouc@varnet.cz  
+420 587 206 127

#### Pobočka Ústí nad Labem

usti@varnet.cz  
+420 731 502 747

#### Pobočka Zlín

zlin@varnet.cz  
+420 605 295 751