

TESTALARM Praha s. r. o.



zkušebna ETZ
Božanovská 3018
Horní Počernice
193 00 Praha 9

Č.j.: TAP- 12/2018

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	Optex (Europe) Ltd. / OPTEX Security Sp. z o.o. Marandaz House, 1 Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire Velká Británie		
IČ			
Název zařízení:	Venkovní PIR detektor		
Typové o značení:	LX402	Výrobce-Importér:	OPTEX CO., LTD.
Typová varianta:	LX802N		
Čís. protokolu:		ze dne:	
	2215 9288	Kód: 687	15.3.2018

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ verze 2018.

ČSN EN 50131-2-2	vyhovuje	ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 50131-1 ed.2		ČSN EN 50130-5 ed.2
		ČSN EN 55032 ed.2

pro které je stanoven požadavkům pro jeho použití v objektech následující stupeň zabezpečení.

Stupeň:	2	Riziko:	Nízké až střední
Podmínky používání:	Typová varianta LX802N oproti testované verzi LX402 používá optiku Long Range s dosahem 24m. Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III dle ČSN EN 50131-1ed.2 čl. 7.3.		
Platnost osvědčení:	od 15.3.2018 do 14.3.2021		

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedinečně celé a oboustranně.

Datum: 15.3.2018

Razítko a podpis:



Podmínky pro používání osvědčení

- 1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení PZTS. U zařízení kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení podle obecně závazných předpisů.
- 2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení PZTS, jejichž distribuci provádí v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám, uvedeným v tomto osvědčení.
- 3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
- 4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím odstavci.
- 5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

 
Honeywell, spol. s r.o. - Security Products a.s.
Havránkova 33, 619 00 BRNO
Tel.: 543 558 101, Fax: 543 558 117

Místo pro razítko držitele osvědčení: