

Návod k použití

CZ

Příloha

**EasySolar-II 48/3000/35-32 230V MPPT 250/70 GX
(PMP482307010)**

1. Úvod

Zařízení Victron EasySolar-II GX integruje následující prvky:

- Výkonný střídač / nabíječ Multiplus-II
- Solární regulátor nabíjení SmartSolar MPPT 250/70-Tr
- Zařízení GX s displejem 2 x 16 znaků

Tyto prvky se spojují dohromady uvnitř jedné jednotky. To velmi zjednodušuje většinu instalací a šetří čas a peníze.

Tento dokument vysvětluje, jak do sebe všechny komponenty zapadají, jak produkt nainstalovat a jakou dokumentaci použít pro jeho konfiguraci a další podrobnosti o jeho jednotlivých částech.

Tento dokument vysvětluje:

- Funkce
- Vlastnosti
- Specifikace
- Omezení
- Pokyny pro instalaci
- Kroky pro odstraňování problémů

Musíte si jej přečíst, abyste pochopili, jak bezpečně a spolehlivě váš produkt používat.

Tento návod se vztahuje na:

- EasySolar-II GX 48/3000/35-32

2. Nejnovější dokumentace

Nejnovější verzi tohoto návodu můžete rychle získat online na následujícím odkazu:

<https://docs.victronenergy.com/easysolar-ii-gx.html>



3. Bezpečnostní pokyny

Než začnete produkt používat, seznámte se s jeho bezpečnostními prvky a pokyny uvedenými v dokumentaci dodávané s tímto výrobkem. Tento produkt byl navržen a testován v souladu s mezinárodními normami. Zařízení musí být použito výhradně k účelu, pro který je určeno.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Výrobek se používá ve spojení s trvalým zdrojem energie (baterií). Vstupní a / nebo výstupní svorky mohou být stále pod nebezpečným napětím, i když je zařízení vypnuté. Před prováděním údržby vždy vypněte napájení střídavým proudem a odpojte baterii.

Produkt neobsahuje žádné vnitřní uživatelem opravitelné součásti. Nesnímejte přední kryt a nepoužívejte výrobek, pokud nejsou všechny kryty připevněny. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál.

Výrobek nikdy nepoužívejte v místech, kde je riziko výbuchu plynu nebo prachu. Dle informací výrobce baterie si ověřte, že je výrobek určen pro použití s danou baterií. Postupujte vždy v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce baterií.

Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

VAROVÁNÍ: Nezvedejte těžká břemena bez pomoci

3.1 Přeprava a uskladnění

Před uložením nebo přepravou produktu se ujistěte, že byl odpojen síťový napájecí kabel a kabely baterie. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv poškození při přepravě, je-li zařízení přepravováno v neoriginálním balení. Výrobek skladujte v suchém prostředí; skladovací teplotu udržujte v rozmezí mezi -20 °C a 60 °C. O podmínkách dopravy, skladování, nabíjení, dobíjení a likvidaci baterií se informujte v manuálu výrobce baterií. V průběhu instalace chraňte solární moduly před dopadajícím světlem, např. tím, že je zakryjete. Nikdy se nedotýkejte neizolovaných konců kabelu. Používejte pouze izolované nástroje.

3.2 Uzemnění

Uzemnění baterie: toto zařízení lze instalovat v systému s kladným nebo záporným uzemněním. Poznámka: použijte jeden zemnicí bod (nejlépe v blízkosti baterie), aby nedošlo k poruše systému.

- Uzemnění kostry: Samostatná zemní dráha pro kostru je povolena, protože je izolována od kladného a záporného terminálu.
- Národní elektrotechnický kód USA (NEC) vyžaduje použití externího zařízení pro ochranu před zemním spojením (GFPD). Tyto nabíječky MPPT nemají vnitřní ochranu proti zemnímu spojení. Elektrická záporná soustava systému by měla být spojena přes GFPD s uzemněním v jednom (a pouze jednom) místě.
- Nabíječka nesmí být připojena k uzemněným FV polím. (pouze jedno uzemnění)
- Póly plus a minus fotovoltaického pole nesmí být uzemněny. Uzemněte rámeček FV panelů, abyste snížili dopad blesku.

****KDYŽ JE INDIKOVÁNA PORUCHA UZEMNĚNÍ, MOHOU BÝT TERMINÁLY BATERIÍ A PŘIPOJENÉ OBVODY NEUZEMNĚNÉ A NEBEZPEČNÉ**



victron energy

4. Popis výrobku

Základem výrobku je extrémně výkonný sinusový střídač, nabíječka baterií a automatický přepínač v kompaktním provedení. Je vhodný pro použití v námořních, automobilových a stacionárních pozemních aplikacích.

4.1. Funkce, které se vztahují na všechny typy použití

4.1.1 LCD displej GX

Displej 2 x 16 znaků s podsvícením zobrazuje systémové parametry.

4.1.2 Připojení BMS-Can

Připojení BMS-Can umožňuje připojení kompatibilních BMS baterií CAN-bus. Produkty VE.Can, jako jsou například solární nabíječky Victron MPPT nebo Lynx Shunt VE.Can, NEJSOU podporovány.

4.1.3 Ethernet a WiFi

Připojení Ethernet a Wifi umožňují lokální a vzdálené monitorování systému a také připojení k bezplatnému portálu VRM společnosti Victron, který poskytuje informace o dlouhodobém výkonu systému.

4.1.4 Nepřetržitě automatické přepínání

V případě selhání sítě nebo odpojení generátoru se produkt automaticky přepne na střídač a převezme napájení připojených zařízení. Toto je provedeno tak rychle, že počítače a jiná elektronická zařízení budou fungovat bez přerušení (funkce UPS nebo nepřetržitý zdroj energie). Díky této funkci je produkt velmi vhodný jako nouzový záložní systém pro průmyslová a telekomunikační použití.

4.1.5 Dva AC výstupy

Kromě obvyklého nepřerušitelného výstupu (AC-out-1), je dostupný také pomocný výstup (AC-out-2), který se odpojí od zátěže při chodu na baterii. Například: elektrický bojler, který může běžet pouze tehdy, je-li připojen ke generátoru nebo pobřežnímu zdroji proudu. Pro výstup AC-out-2 existuje několik použití.

4.1.6 Třífázový provoz

Jednotka může být propojena s ostatními a konfigurována pro třífázový výstup. Paralelně lze zapojit až 6 sad tří jednotek, které poskytnou 45 kW/ 54 kVA výkonu střídače a více než 600 A nabíjecí kapacity.

4.1.7 PowerControl - maximální využití omezeného AC napájení

Produkt může dodávat obrovský nabíjecí proud. To znamená velké zatížení AC sítě nebo generátoru. Z tohoto důvodu lze nastavit maximální proud. Produkt pak přímým napájením vykrývá spotřebiče energie a pro účely nabíjení použije pouze „přebytečný“ proud.

4.1.8 PowerAssist – rozšířené použití generátorového nebo pobřežního proudu

Tato funkce dává principu PowerControl další rozměr tím, že umožňuje produktu doplnit kapacitu z alternativního zdroje. Tam, kde se vyžaduje častý špičkový výkon po omezenou dobu, produkt zajistí kompenzaci nedostatku střídavého proudu nebo generátoru proudem z baterie. Když se zátěž sníží, přebytečný výkon se využije k dobití baterie.

4.1.9 Programovatelné

Všechna nastavení lze změnit pomocí PC a bezplatného softwaru, který lze zdarma stáhnout z našich webových stránek www.victronenergy.com. Další informace naleznete v této příručce - <https://docs.victronenergy.com/veconfigure.html>

4.1.10 Programovatelné relé

Produkt je vybaven programovatelným relé. Relé lze naprogramovat pro jakékoli použití, například jako [startovací relé pro generátor](#).

4.1.11 Externí transformátor proudu (volitelný doplněk)

Možnost externího transformátoru proudu pro implementaci PowerControl a PowerAssist s externím snímáním proudu.

4.1.12 Programovatelné analogové/digitální vstupní/výstupní porty (Aux in 1 a Aux in 2, viz příloha)

Produkt je vybaven 2 porty analogového/digitálního vstupu/výstupu.

Tyto porty mohou být použity pro několik účelů. Jedna aplikace slouží jako komunikace s BMS jedné lithiové baterie.



4.2 Síťové (on-grid) a ostrovní (off-grid) systémy kombinované s FV panely

4.2.1 Externí transformátor proudu (volitelný doplněk)

Při použití v topologii paralelní sítě nemůže proudový transformátor uvnitř přístroje měřit proud do sítě nebo z ní. V tomto případě se musí použít externí proudový transformátor. Viz příloha A. Pro další informace o tomto typu instalace se obraťte se na svého distributora společnosti Victron.

4.2.2 Frekvenční posun

Pokud jsou solární střídače připojené k AC výstupu produktu, přebytek solární energie se využívá pro dobíjení baterií. Jakmile je dosaženo absorpčního napětí, sníží se nabíjecí proud a přebytečná energie bude přiváděna zpět do sítě. Pokud síť není k dispozici, produkt mírně zvýší frekvenci střídavého proudu, aby se snížil výkon solárního střídače.

4.2.3 Vestavěný monitor baterie

Ideální řešení, když je produkt součástí hybridního systému (diesellové generátory, střídače/nabíječky, akumulátorové baterie, a alternativní zdroje energie). Vestavěný monitor baterie může nastavit spuštění a zastavení generátoru:

- Spustí se při dosažení předem nastaveného % hladiny vybíjení, a/nebo
- spustí se (s přednastavenou prodlevou) při předem nastaveném napětí baterie, a/nebo
- spustí se (s přednastavenou prodlevou) při předem nastavené úrovni zatížení.
- Zastaví se při dosažení předem nastaveného napětí baterie, nebo
- zastaví se (s přednastavenou prodlevou) po ukončení rychlého nabíjení, a / nebo
- zastaví se (s přednastavenou prodlevou) při předem nastavené úrovni zatížení.

4.2.4 Autonomní provoz při výpadku sítě

Domy a budovy se solárními panely nebo s kombinovaným vytápěním a výrobou energie nebo jinými obnovitelnými zdroji mají potenciální autonomní zdroj energie, který lze použít pro napájení základního vybavení (čerpadel ústředního topení, chladniček, mrazících boxů, připojení k internetu, atd.) při výpadku proudu. Problémem však je, že síť připojených obnovitelných zdrojů energie vypadne, jakmile se přeruší zdroj síťového napětí. S produktem a baterií lze tento problém vyřešit, a to jednoduchým způsobem: **produkt nahradí napětí ze sítě při výpadku proudu**. Když obnovitelné zdroje energie produkují více energie, než je potřeba, produkt využije přebytku k dobíjení baterií; v případě deficitu pak poskytne doplňující napájení z baterií.

4.3 Nabíječka baterií

4.3.1 Olověné baterie

Adaptivní 4-stupňový algoritmus nabíjení: rychlé nabíjení – absorpce – udržování – skladování

Mikroprocesorem řízený adaptivní systém správy baterií lze přednastavit tak, aby vyhovoval různým typům baterií. Adaptivní funkce automaticky optimalizuje proces vzhledem ke způsobu použití baterie.

Optimální nabíjení: variabilní čas absorpce

Jestliže dochází jen k slabému vybíjení, je čas absorpce udržován tak krátký, aby se zabránilo přebití baterie a nadměrné tvorbě plynů. Po velkém vybití se čas absorpce automaticky zvýší, aby bylo zajištěno úplné nabití.

Ochrana před poškozením nadměrným plynováním: režim BatterySafe

Potřebujeme-li zvolit vysoký nabíjecí proud v kombinaci s vysokým absorpčním napětím pro rychlé nabití baterie, zařízení MultiPlus zabrání poškození baterie v důsledku nadměrného plynování tím, že automaticky omezí zvýšené napětí po dosažení plynovacího napětí.

Jednodušší údržba a pomalejší stárnutí, není-li baterie v provozu: režim skladování

Režim skladování se nastaví, kdykoli se baterie nevybíjela v průběhu 24 hodin. V režimu skladování se trvalé napětí sníží na 2,2 V /článek (13,2V pro 12V baterii), aby se minimalizovalo plynování a koroze kladných elektrod. Jednou za týden se napětí zvyšuje na absorpční úroveň, aby došlo k „vyrovnání“ baterie. Tato funkce zamezuje stratifikaci elektrolytu a sulfataci, které jsou hlavní příčinou předčasného selhání baterie.

Chytré napětí baterie: optimální nabíjecí napětí

Ztrátu napětí kvůli odporu kabelu lze kompenzovat pomocí zařízení "chytré napětí", které měří napětí přímo na DC sběrnici nebo na svorkách baterie.

Kompenzace napětí a teploty baterie

Teplotní čidlo (součástí dodávky) slouží ke snížení nabíjecího napětí, když stoupá teplota baterie. To je důležité zejména pro bezúdržbové baterie, které by mohly následkem přebíjení vyschnout.

4.3.2 Li-ion baterie

Victron LiFePO4 Smart baterie

Použijte VE.Bus BMS



victron energy

4.3.3 Ostatní Li-ion baterie

Viz https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start

4.3.4 Více o bateriích a jejich nabíjení

Chcete-li se dozvědět více o bateriích a jejich nabíjení, informace naleznete v naší knize „Energy unlimited“, která je k dispozici k bezplatnému stažení na našich webových stránkách: www.victronenergy.com/support-and-downloads/whitepapers

Další informace o adaptivním nabíjení naleznete také ve Všeobecných technických informacích na našich webových stránkách.


4.4 ESS – Systémy pro skladování energie: dodávka energie zpět do sítě

Je-li produkt používán v nastavení, ve kterém bude vracet energii zpět do sítě, je vyžadováno zadat síťový kód země pomocí nástroje VEConfigure.

Pro zrušení tohoto nastavení nebo změnu síťového kódu a souvisejících parametrů bude vyžadováno heslo. Pokud toto heslo potřebujete, kontaktujte svého distributora společnosti Victron.

V závislosti na kódu sítě je k dispozici několik režimů řízení reaktivního výkonu:

- Fixní $\cos \varphi$
- $\cos \varphi$ jako funkce P
- Fixní Q
- Q jako funkce vstupního napětí



Charakteristika reaktivního výkonu

Není-li místní síťový kód podporován, mělo by být k připojení produktu do sítě použito externí certifikované rozhraní.

Produkt lze také použít jako obousměrný střídač, který je v provozu souběžně se sítí, integrovaný do zákazníkem navrženého systému (PLC nebo jiného), který se stará o řízení smyčky a měření sítě.

Zvláštní poznámky týkající se NRS-097 (Jižní Afrika)

1. Maximální povolená impedance sítě je $0,28 \Omega + j0,18 \Omega$
2. Střídač splňuje požadavek na nevyváženost u vícefázových jednotek pouze tehdy, když je součástí instalace Color Control GX.

Zvláštní poznámky týkající se AS 4777.2 (Austrálie / Nový Zéland)

1. Certifikace a schválení CEC pro použití mimo sítě NEZNAMENÁ souhlas pro použití v zařízeních s interaktivní sítí. Dodatečná certifikace podle IEC 62109.2 a AS 4777.2.2015 je vyžadována před implementací interaktivních systémů. Aktuální schválení naleznete na webových stránkách Rady pro čistou energii (Clean Energy Council).
2. DRM - Režim reakce na poptávku, pokud byl v programu VEConfigure vybrán kód sítě AS4777.2, je na portu AUX1 k dispozici funkce DRM 0 (viz příloha A. Pro připojení k síti musí být mezi svorkami portu AUX1 (označeno + a -) přítomen odpor mezi $5 \text{ k}\Omega$ a $16 \text{ k}\Omega$. Produkt se odpojí od sítě v případě přerušení obvodu nebo zkratu mezi svorkami portu AUX1. Maximální napětí mezi svorkami portu AUX1 je 5 V. Pokud není požadováno DRM 0, může být tato funkce zakázána pomocí VEConfigure.



5. Provoz

Přepínač On/Off/Charger Only

Přepínač je umístěn na pravé spodní straně produktu.

Přepínač má tři polohy. Střední poloha 0 = Off (vypnuto). Poloha I = On (zapnuto) a poloha II je pouze nabíječka.

Při přepnutí na „I / On“ (směrem k přední části jednotky) se produkt uvede do provozu a střídač je plně funkční.

Pokud je k „AC in“ svorce přivedeno střídavé napětí ve specifikovaných mezích, přenáší se na „AC-out“ svorky. Střídač se vypne a nabíječka začne nabíjet. V závislosti na nabíjecím režimu se zobrazí „rychlé nabíjení“, „absorpce“ nebo „udržování“.

Jestliže napětí na svorce „AC-in“ neodpovídá předepsaným podmínkám, zapne se střídač.

Pokud je přepínač nastaven do polohy „II / Charger Only“, bude pracovat pouze nabíječka přístroje Multi (pokud je k dispozici síťové napětí). V tomto režimu se vstupní napětí také přenáší na svorku „AC-out“.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete pouze funkci dobíjení, ujistěte se, že je přepínač přepnut do polohy „II / Charger Only“. Tím se zabrání zapnutí střídače při snížení napětí, čímž se předejde chodu baterií na prázdko.

6. Rozhraní LCD GX

Na displeji se zobrazí užitečné informace o vašem systému.

6.1 Chování při zapnuto / vypnuto

Pokud je produkt vypnut fyzickým vypínačem na zařízení nebo pomocí terminálů dálkového zapnutí / vypnutí, pak je vypnutá také karta GX. Pokud produkt přepnete na dálku pomocí Digital Multi Control (digitálního víceúčelového ovládání), bude karta GX nadále napájena. Karta GX bude nadále napájena také v případě vypnutí střídače / nabíječky pomocí nabídky GX.

Pokud se střídač / nabíječka vypne kvůli poplachu, jako je nízká kapacita baterie nebo přehřátí, zůstane karta GX i nadále napájena a funkční.

6.2 Chování při stisknutí tlačítka

Když je karta GX zapnutá, stisknutím tlačítka vedle obrazovky se aktivuje podsvícení. Podsvícení se vypne po 5 minutách.

Jakmile je podsvícení zapnuto, opětovným stisknutím tlačítka přepnete dostupné možnosti zobrazení. Některé možnosti se zobrazí automaticky a jiné vyžadují stisknutí tlačítka.

6.3 Zobrazené údaje

- Stav solární energie, napětí a nabíjení (pokud je připojeno)
- Kódy příčiny ESS / DVCC (pokud jsou aktivní)
- Solární denní výnos
- Stav nabití střídače / nabíječky (např. Rychlé nabíjení, ESS)
- Stav nabití baterie, napájení a napětí
- Síťová IP adresa a typ připojení (pokud je připojeno).
- Vstup a výstup střídavého proudu

V systému s více než jednou fází budou k dispozici další informace o vstupu a výstupu střídavého proudu, např:

- Napětí a výkon vstupu AC fáze 1.
- Napětí a výkon výstupu AC fáze 1.
- Napětí a výkon vstupu AC fáze 2.
- Napětí a výkon výstupu AC fáze 2.
- Napětí a výkon vstupu AC fáze 3.
- Napětí a výkon výstupu AC fáze 3.

6.4 Zobrazení kódu chyby

Pokud se v systému vyskytne chyba, zobrazí se na obrazovce kód chyby. Na obrazovce se zobrazí čísla chybových kódů VE.Bus a chybové kódy MPPT (pokud jsou připojeny).

Základní informace o chybových kódech VE.Bus jsou uvedeny v části Indikace chyb.

Další podrobnosti o chybových kódech naleznete v části:

[Chybové kódy VE.Bus](#)

[Chybové kódy MPPT](#)

Chyba se bude zobrazovat, dokud nebude odstraněna.



victron energy

7. Připojení pole FV

7.1 Dimenzování pole

Doporučujeme použít [kalkulačku velikosti MPPT dostupnou na našem webu](#).

- Solární regulátor nabíjení bude fungovat, pouze pokud napětí FV přesáhne napětí baterie (V_{bat}).
- FV musí překročit $V_{bat} + 5\text{ V}$, aby se regulátor spustil. Minimální FV napětí je tedy: $V_{bat} + 1\text{ V}$.
- Maximální napětí FV pole v otevřeném obvodu je 250 V.
- Maximální zkratový proud FV pole je 35 A.

Například:

- Minimální počet článků v sérii: 144 (4 x 12 V panel nebo 2 x 24 V panel v sérii).
- Maximum: 360 článků (10 x 12 V nebo 5 x 24 V panel v sérii).

Poznámka: Při nízkých teplotách může napětí v otevřeném obvodu solárního pole o 360 článcích překročit 250 V, v závislosti na místních podmínkách a specifikacích článků. V takovém případě je nutné snížit počet článků v sérii.

Komponenta MPPT zařízení EasySolar-II GX je předem naprogramována na 48 V, aby odpovídala požadavkům přiloženého střídače / nabíječky.

7.2 Zapojení

1. Připojte baterii.
2. Připojte solární pole k solárním šroubům M6. Poznámka: pokud je připojeno s obrácenou polaritou, regulátor se zahřeje, ale nenabije baterii.

Mějte na paměti, že pojistku 100 Amp nesmí vyměnit koncový uživatel. Pokud dojde ke spálení pojistky, musí být jednotka předána k opravě servisnímu agentovi. Pojistka se spálí až poté, co selhaly další komponenty v zařízení



8. Instalace

Tento produkt obsahuje potenciálně nebezpečné napětí. Musí být instalován pouze pod dohledem kvalifikovaného instalačního technika s odpovídajícím školením a podle místních požadavků. Prosím, kontaktujte společnost Victron Energy pro další informace nebo potřebné školení

8.1 Umístění

Výrobek musí být instalován na suchém a dobře odvětrávaném místě, co nejblíže k bateriím. Pro chlazení vyhradte volný prostor alespoň 10 cm kolem produktu.

VAROVÁNÍ: Příliš vysoká okolní teplota bude mít následující dopady:

- Snížená životnost.
- Snížený nabíjecí proud.
- Snížená maximální kapacita, nebo vypnutí střídače. Nikdy neupevňujte zařízení přímo nad bateriemi.

Produkt lze připevnit na stěnu. Na zadní straně skříně naleznete oko a dva otvory pro účely montáže (viz. příloha G). Zařízení lze namontovat vodorovně i svisle. Pro optimální chlazení je vhodnější jej namontovat svisle.

VAROVÁNÍ: Vnitřek výrobku musí zůstat po instalaci dosažitelný.

Pokuste se minimalizovat vzdálenost mezi výrobkem a baterií, aby se ztráty napětí v přívodu snížily na minimum. Z bezpečnostních důvodů by tento výrobek měl být instalován v prostředí odolném vůči vysoké teplotě. V bezprostřední blízkosti výrobku nesmí být např. chemikálie, umělohmotné komponenty, záclony nebo jiné textilie, atd.

8.2 Připojení kabelů baterie

Aby bylo možné zcela využít plnou kapacitu výrobku, měly by být použity baterie s dostatečnou kapacitou a přívody baterie s dostatečným průřezem. Viz tabulka.

	48/3000/35
Doporučená kapacita baterie (Ah)	100 – 400
Doporučená DC pojistka	125 A
Doporučený průřez (mm ²) pro svorku + a svorku -	
0 – 5 m	35 mm ²
5 – 10 m	70 mm ²

Poznámka: Pokud pracujeme s bateriemi s nízkou kapacitou, stává se důležitým faktorem vnitřní odpor. Informujte se u svého dodavatele nebo v příslušné části naší knihy „Electricity Unlimited“, kterou lze stáhnout z našich webových stránek.

8.3 Postup připojení baterie

Pro správné připojení baterií postupujte takto:

VAROVÁNÍ: Použijte izolovaný nástrčný klíč, abyste zabránili zkratu baterie.

Maximální točivý moment: 14 Nm Vyhněte se zkratu kabelů baterie.

VAROVÁNÍ: Při připojování baterie musí být věnována zvláštní pozornost a péče. Před připojením musí být správná polarita potvrzena multimetrem. Připojení baterie s nesprávnou polaritou zničí zařízení a nevztahuje se na něj záruka.

- Odšroubujte 4 šrouby na přední straně krytu a odstraňte přední panel.
- Připojte kabely baterie. Nejprve kabel - a potom +. Při připojování baterie se může objevit jiskra.
- Matice dotáhněte na předepsané utahovací momenty, za účelem maximálního snížení přechodového odporu.

8.4 Připojení kabeláže střídavého proudu

VÝSTRAHA

Jedná se o výrobek I. třídy bezpečnosti (dodává se s ochrannou uzemňovací svorkou). **Vstupní a/nebo výstupní koncovky střídavého napětí a/nebo vnější zemnicí bod musí být z důvodu bezpečnosti vybaven nepřerušitelným uzemněním.** Viz příloha A.

V pevné instalaci může být pevné uzemnění zajištěno pomocí zemnicího vodiče vstupního střídavého napětí. V opačném případě se musí uzemnit kryt přístroje.

Tento produkt obsahuje zemnicí relé (relé H viz příloha B), které **automaticky spojí nulový výstupní vodič ke kostře, pokud není k dispozici externí dodávka střídavého proudu.** Je-li externí napájení střídavým proudem zajištěno, zemnicí relé H se rozepne před sepnutím vstupního bezpečnostního relé. To zajistí správnou činnost jističe, který je připojen k výstupu.

V mobilním zařízení (například u přípojky k pobřežnímu zdroji), se při přerušení vedení zároveň odpojí uzemnění. V takovém případě musí být kryt připojen ke kostře (vozidla) nebo k trupu nebo palubě (lodi). U lodi se přímé napojení na pobřežní uzemnění nedoporučuje z důvodu možné galvanické koroze. Řešením je použití izolačního transformátoru. **Točivý moment: 2 Nm**

Koncové body se nacházejí na potištěné spodní desce jističe viz příloha A.

Při připojení přívodu střídavého proudu nezaměňujte neutrál a fázi.

Invertor zahrnuje transformátor izolující frekvenci napájecí sítě. Tímto se zabraňuje možnosti stejnosměrného proudu na nějakém portu AC. Proto může být použit typ A RCD.

- **AC-in** Vstupní kabel střídavého napětí se může zapojit do koncového bloku "AC-in". Zleva doprava: „PE“ (zemnicí vodič), „L“ (fáze) a „N“ (nulový vodič) **Vstup střídavého napětí musí být chráněn pojistkou nebo magnetickým jističem dimenzovaným na 32A nebo méně, a průřez kabelů musí být odpovídajícím způsobem dimenzován.** Jestliže je hodnota napájecího střídavého proudu nižší, musí být podle toho sníženy i pojistky a jističe.
- **AC-out-1** Výstupní kabel střídavého napětí se může zapojit do koncového bloku "AC-out-1" Zleva doprava: „PE“ (zemnicí vodič), „L“ (fáze) a „N“ (nulový vodič) Díky funkci PowerAssist dokáže přístroj Multi přidat výkon až 3 kVA (tedy $3000 / 230 = 13$ A) na výstupu v době, kdy se vyžaduje špičkový výkon. Při maximálním vstupním proudu 32 A to znamená, že výstup může dodávat až $32 + 13 = 45$ A. Proudové chrániče a pojistky nebo jističe třídy A chránící očekávanou zátěž musí být zapojeny v sérii s výstupem a průřez kabelů musí být odpovídajícím způsobem dimenzován.
- **AC-out-2** Druhý výstup umožňuje odpojit zatížení v případě napájení z baterie. Na těchto svorkách je připojené zařízení, které může fungovat jen v případě, že je k dispozici napájení ze sítě na vstupech AC-in-1, např. elektrický kotel nebo klimatizace. Zatížení AC-out-2 je odpojeno okamžitě, jakmile se střídač / nabíječka přepne na bateriový provoz. Jakmile bude síťové napájení k dispozici na AC-in-1, zátěž AC-out-2 bude znovu připojena se zpožděním cca 2 minuty. Mezi tím se generátor stabilizuje.

8.5 Volitelná připojení

Je k dispozici několik volitelných připojení:

8.5.1 Dálkové ovládání

Produkt lze dálkově ovládat dvěma způsoby.

- Pomocí externího přepínače (koncovka konektoru M, viz Příloha A). Pracuje pouze tehdy, je-li přepínač na zařízení nastaven na „on“.
- S Digital Multi Control panelem (připojeným k jedné ze dvou zásuvek RJ45 L, viz Příloha A). Pracuje pouze tehdy, je-li přepínač na zařízení nastaven na „on“.

Digital Multi Control panel má jednoduchý otočný knoflík, jímž se nastavuje maximální proud střídavého vstupního napětí: viz. PowerControl a PowerAssist.

8.5.2 Programovatelné relé

Produkt je vybaven programovatelným relé.

Relé lze naprogramovat pro jakékoli použití, například jako startovací relé pro generátor.



victron energy

8.5.3 Programovatelné analogové/digitální vstupní/výstupní porty

Produkt je vybaven 2 porty analogového/digitálního vstupu/výstupu.

Tyto porty mohou být použity pro několik účelů. Jedna aplikace slouží jako komunikace s BMS jedné lithiové baterie.

8.5.4 Senzor napětí (připojovací svorka J, viz příloha A)

Pro kompenzaci případných ztrát kabelů během nabíjení mohou být připojeny dva snímací vodiče, kterými lze měřit napětí přímo na baterii nebo na kladných a záporných místech rozvodu. Použijte vodič o průřezu 0,75 mm².

Během nabíjení baterií střídač / nabíječka kompenzuje úbytek napětí na stejnosměrných kabelech do max. 1 V (tj. 1V nad kladným připojením a 1 V nad záporným připojením). Jestliže hrozí, že pokles napětí bude větší než 1 V, nabíjecí proud je limitován tak, aby pokles napětí zůstal omezen na 1 V.

8.5.5 Teplotní čidlo (připojovací svorka J, viz příloha A)

Snímač teploty (dodává se se střídačem / nabíječkou) lze připojit pro nabíjení s teplotní kompenzací. Senzor je izolován a musí být připojen na záporný pól baterie.

8.5.6 Paralelní zapojení

Pro třífázové a paralelní systémy je nutné použít stejné jednotky. V tomto případě, protože je v systému povoleno pouze jedno zařízení GX, pokud chcete s tímto produktem paralelní a / nebo třífázové zapojení, musíte najít stejný model MultiPlus-II, který chcete spárovat.

Chcete-li pomoci při hledání totožných jednotek, zvažte místo toho použití MultiPlus-II pro paralelní a třífázové systémy a externí zařízení GX.

Paralelně lze připojit až šest jednotek. Při paralelním připojení tohoto produktu s jednotkami MultiPlus-II musí být splněny následující požadavky:

VÝSTRAHA

- Je nezbytné, aby byla záporná svorka baterie mezi jednotkami vždy připojena. Pojistka a jističe nejsou povoleny.
- Všechny jednotky musí být připojeny ke stejné baterii.
- Maximálně může být paralelně připojeno 6 jednotek.
- Zařízení musí být identická (kromě části GX) a musí mít stejný firmware.
- Kabely stejnosměrného proudu k zařízením musí mít stejnou délku a průřez.
- Pokud použijeme kladný a záporný stejnosměrný distribuční bod, průřez kabelu spojujícího baterie a distribuční stejnosměrný bod se musí přinejmenším rovnat součtu požadovaných průřezů kabelů mezi distribučním bodem a jednotkami.
- Než připojíte kabely UTP, vždy propojte záporné kabely baterie.
- Jednotky umístěte blízko u sebe, ale pod nimi nad nimi a vedle nich musí být alespoň 10 cm pro účely odvětrávání.
- UTP kabely musí být připojeny přímo z jedné jednotky do druhé (a do vzdáleného panelu). Rozdvojky nebo rozdělovače nejsou povoleny.
- K **systému** lze připojit pouze jedno dálkové ovládání (panel nebo přepínač). To znamená pouze jedno GX.

8.5.7 Třífázový provoz

Produkt může být také použit ve 3fázovém uspořádání (Y). Takové propojení mezi zařízeními se provádí pomocí standardních RJ45 UTP kabelů (stejně jako u paralelního provozu). **Systém** bude vyžadovat následnou konfiguraci. Předpoklady: viz část Voltage Sense.

1. Poznámka: produkt není vhodný pro třífázovou konfiguraci delta (Δ).
2. Pokud byl v systému VEConfigure vybrán kód sítě AS4777.2, ve třífázovém systému jsou povoleny pouze 2 jednotky paralelně na fázi.

Podrobné informace o paralelní a třífázové konfiguraci vždy projednejte nejprve se svým distributorem Victron a přečtěte si prosím tuto konkrétní příručku: https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

8.5.8 Připojení k portálu VRM

Připojení produktu k VRM vyžaduje připojení k internetu. To lze provést prostřednictvím WiFi nebo nejlépe připojením LAN kabelu k routeru, který je připojen k internetu.

ID místa VRM je umístěno na štítku uvnitř oblasti kabelového připojení zařízení.

Další informace o nastavení VRM naleznete v [příručce Začínáme s VRM](#)



victron energy

9. Konfigurace

Tato sekce je určena především pro použití samostatně

Systémy pro skladování energie (ESS) připojené k síti viz <https://www.victronenergy.com/live/ess:start>

- Nastavení smí měnit pouze kvalifikovaný instalační technik s odpovídajícím školením a podle místních požadavků. Prosím, kontaktujte společnost Victron pro další informace nebo potřebné školení.
- Před provedením změn si pečlivě přečtěte pokyny.
- Nastavování nabíječky je třeba provádět při odpojení napětí ze sítě.

9.1 Standardní nastavení: k okamžitému použití

Při dodání je produkt nastaven na standardní tovární hodnoty. Obecně platí, že při takovém nastavení lze provozovat jednu jednotku.

VÝSTRAHA

Je možné, že standardně nastavené nabíjecí napětí baterie není vhodné pro vaše baterie! Informujte se v dokumentaci výrobce nebo dodavatele baterie!

Standardní tovární nastavení

Nastavení	Hodnoty
Frekvence střídače	50 Hz
Vstupní frekvenční rozsah	45 – 65 Hz
Rozsah vstupního napětí	180 – 265 VAC
Napětí střídače	230 VAC
Samostatně stojící / paralelní / 3fázové	samostatně stojící
AES (automatický úsporný přepínač)	vyp.
Zemnicí relé	zap.
Nabíječka zap./ vyp.	zap.
Křivka nabíjení baterie	čtyřstupňová adaptivní s režimem úspory baterií
Nabíjecí proud	100% maximálního nabíjecího proudu
Typ baterie	Gelová baterie hlubokého vybíjení Victron (vhodné i pro baterii hlubokého vybíjení Victron AGM)
Automatické vyrovnávací nabíjení	vyp.
Absorpční napětí	57,6 V
Absorpční doba	až 8 hodin (v závislosti na době rychlého nabíjení)
Udržovací napětí	55,2 V
Skladovací napětí	52,8 V (není nastavitelné)
Čas opakované absorpce	1 hodina
Interval opakování absorpce	7 dní
Ochrana proti přebíjení	zap.
Omezení střídavého vstupního proudu	32 A (= omezení proudu lze změnit pomocí funkce PowerControl a PowerAssist)
Funkce UPS	zap.
Dynamický omezovač proudu	vyp.
WeakAC	vyp.
BoostFactor	2
Programovatelné relé	funkce alarmu
PowerAssist	zap.

9.2 Vysvětlivky k nastavení

Nastavení, která nejsou intuitivní, jsou stručně popsána níže. Další informace naleznete v souborech nápovědy v programech nastavení softwaru.

Frekvence střídače

Výstupní frekvence, pokud na vstupu není žádné střídavé napětí.

Nastavitelnost: 50 Hz; 60 Hz



Vstupní frekvenční rozsah

Vstupní frekvenční rozsah byl přijat. Produkt je v tomto rozsahu synchronizován s frekvencí vstupního střídavého napětí. Výstupní frekvence je pak rovna vstupní.
Nastavitelnost: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz

Rozsah vstupního napětí

Rozsah napětí byl přijat. Produkt je v tomto rozsahu synchronizován se vstupním střídavým napětím. Výstupní napětí se pak rovná vstupnímu napětí.

Nastavitelnost:

Nižší limit: 180 – 230 V

Vyšší limit: 230 – 270 V

Poznámka: standardní nastavení nižšího limitu 180V je určeno pro připojení k slabému napájení nebo generátoru s nestabilním napájením střídavým napětím. Toto nastavení může vést k vypnutí systému při připojení k „bezkomutátorovému, externě regulovanému, synchronnímu generátoru střídavého napětí s vlastním buzením“ (synchronní generátor AVR). Většina generátorů s výkonem 10 kVA a více jsou tzv. synchronní generátory AVR. Vypínání přístroje začne, pokud se generátor zastaví a jeho otáčky se sníží, zatímco se AVR generátor současně „snaží“, aby se výstupní napětí udrželo na 230 V.

Řešením je zvýšení nastavení nižšího limitu na 210 VAC (výkon generátorů AVR je obecně velmi stabilní), nebo odpojení produktu z generátoru, pokud se objeví stop signál (s pomocí stykače střídavého napětí instalovaného v sérii s generátorem).

Napětí střídače

Výstupní napětí při provozu baterie.

Nastavitelnost: 210 – 245 V

Nastavení samostatně stojící / paralelní provoz / 2- nebo 3fázový provoz

Pomocí několika přístrojů je možné:

- zvýšit celkový výkon střídače (zapojit více zařízení paralelně)
- vytvořit systém s rozdělenou fází se samostatným autotransformatorem: viz manuál a technický list VE autotransformátoru.
- vytvořit 3-fázový systém.

Standardní nastavení produktu platí pro jediné zařízení v samostatném provozu.

AES (automatický úsporný přepínač)

Pokud je toto nastavení zapnuto, spotřeba energie při chodu naprázdno a nízkém zatížení se sníží o cca 20 %, díky mírnému "zúžení" sinusového průběhu napětí. Platí pouze pro samostatnou jednotku.

Režim dohledu

Namísto režimu AES lze zvolit **režim dohledu**. Je-li režim dohledu nastaven na „zap.“, spotřeba energie při chodu naprázdno se sníží o cca. 70 %. V tomto režimu se produkt, pracuje-li v režimu střídače, vypne, jestliže nedochází k žádnému zatížení nebo je zátěž velmi nízká, a zapíná každé dvě sekundy na krátkou dobu. Jestliže výstupní proud překročí nastavenou úroveň, střídač bude pokračovat v provozu. Pokud ne, střídač se opět vypne. Velikost zátěže pro "vypnout" a "nechat zapnuto" v režimu dohledu lze nastavit pomocí VEConfigure.

Výchozí nastavení je:

Akce	Práh
Vypnutí	40 W (lineární zátěž)
Zapnutí	100 W (lineární zátěž)

Zemnicí relé (viz příloha B)

S tímto relé je nulový vodič na výstupu střídavého napětí uzemněn ke kostře, když se rozeptne zpětné bezpečnostní relé. Tím je zajištěno správné fungování jističů zemnicího okruhu na výstupu. V případě potřeby lze připojit externí zemní relé (pro systém s oddělenou fází se samostatným autotransformatorem). Viz příloha A.

Algoritmus nabíjení baterií

Standardní nastavení je „Čtyřfázové adaptivní s režimem BatterySafe“.

Toto je doporučený algoritmus nabíjení pro olověné baterie. Další informace o funkcích naleznete v souborech nápovědy v programech softwarové konfigurace.

Typ baterie

Standardní nastavení je nejvhodnější pro baterie hlubokého vybíjení Victron Deep Discharge, Gel Exide A200, staniční baterie s tubulárními elektrodami (OPzS). Toto nastavení lze použít také pro mnoho dalších baterií: např. Victron AGM Deep Discharge a další AGM baterie a pro mnoho typů otevřených baterií s plochými elektrodami. Pomocí VEConfigure lze přizpůsobit algoritmus nabíjení jakémukoli typu baterie (nikl kadmiové baterie, lithium-iontové baterie).

Absorpční doba

V případě standardního nastavení „čtyřstupňový adaptivní s režimem BatterySafe“, absorpční doba závisí na čase rychlého nabíjení (adaptivní nabíjecí křivka), tak, aby se baterie optimálně nabíjela.

9.2.1 Vyrovnávání

Trakční baterie vyžadují pravidelné doplňkové nabíjení. V režimu vyrovnání bude produkt nabíjet zvýšeným napětím po dobu jedné hodiny (4 V pro baterie 48 V). Nabíjecí proud je poté omezen na 1/4 nastavené hodnoty.

Vyrovnávací režim dodává vyšší nabíjecí napětí, než většina náročných zařízení na stejnosměrný proud dokáže zvládnout. Tato zařízení musí být odpojena před zahájením dodatečného nabíjení.

Automatické vyrovnávací nabíjení

Toto nastavení je určeno pro trakční baterie s tubulárními elektrodami nebo OPzS baterie. Během absorpce se limit napětí zvýší na 2,83 V/článek (68 V pro baterie 48 V), jakmile začne nabíjecí proud postupně klesat až na méně než 10 % nastaveného maxima proudu.

Viz „Křivka nabíjení trakční baterie s tubulárními elektrodami“ v aplikaci VEConfigure.

Skladovací napětí, čas opakované absorpce, interval opakování absorpce

Viz příloha E.

Ochrana proti přebíjení

Když je toto nastavení „zapnuto“, je rychlé nabíjení časově omezeno na 10 hodin. Delší doba nabíjení by mohla signalizovat chybu systému (např. zkrat článků baterie).

Omezení střídavého vstupního proudu

Jedná se o nastavení omezení proudu, při kterém jsou uvedeny do provozu funkce PowerControl a PowerAssist.

Rozsah nastavení PowerAssist: od 5,3 A do 32 A.

Tovární nastavení: maximální hodnota (32 A).

Funkce UPS

Pokud je toto nastavení „zapnuto“ a střídavé napětí na vstupu selže, produkt se přepne na střídač prakticky bez přerušení.

Výstupní napětí některých malých generátorů je příliš nestabilní a zkreslené pro použití tohoto nastavení – produkt se neustále bude přepínat na střídač. Z tohoto důvodu lze nastavení vypnout. Produkt bude pak pomaleji reagovat na odchylky vstupního střídavého napětí. Doba přechodu na střídač se tedy mírně prodlouží, ale většina zařízení (většina počítačů, hodin nebo domácích spotřebičů) není ovlivněna.

Doporučení: Funkci UPS vypněte, pokud se produkt nedokáže synchronizovat nebo neustále přepíná zpět na provoz střídače.

Dynamický omezovač proudu

Určeno pro generátory, vytvářející střídavé napětí pomocí statického střídače (tzv. „střídačové“ generátory). V těchto generátorech jsou snižovány otáčky při nízké zátěži, což snižuje hlučnost, spotřebu paliva a znečištění. Nevýhodou je, že výstupní napětí značně poklesne nebo dokonce zcela selže v případě náhlého zvýšení zátěže. Další zatížení se může přidat pouze poté, co motor nabere rychlost.

Pokud je toto nastavení „zapnuto“, začne zařízení dodávat extra energii při nízké úrovni výstupního výkonu generátoru a postupně umožní generátoru dodávat více, než dosáhne nastaveného limitu proudu. To umožní motoru generátoru nabrat rychlost.

Toto nastavení se také často používá pro "klasické" generátory, které reagují pomalu při náhlé změně zatížení.

Slabý střídavý proud

Silné zkreslení vstupního napětí může vést ke ztíženému provozu nebo úplnému selhání. Pokud je nastaven režim „WeakAC“, nabíječka bude také přijímat silně zkreslené napětí, za cenu většího zkreslení vstupního proudu.

Doporučení: Zapněte režim „WeakAC“, jestliže nabíječka skoro nenabíjí nebo nenabíjí vůbec (což se stává zřídka!). Zapněte také současně dynamický omezovač proudu a snižte maximální nabíjecí proud, aby se zabránilo přetížení generátoru, je-li třeba.

Poznámka: když je režim „WeakAC“ zapnut, maximální nabíjecí proud se sníží přibližně o 20 %.

BoostFactor Tato hodnota upravuje nastavení funkce PowerAssist. Pokud máte problémy s funkcí PowerAssist (např. přetížení), před pokusem o změnu se poraďte s odborníkem vyškoleným společností Victron Energy.



victron energy

Programovatelné relé

Zařízení je vybaveno několika programovatelnými relé. Relé lze naprogramovat pro jakékoli použití, například jako startovací relé pro generátor.

Přídavný výstup střídavého napětí (AC-out-2)

Určeno pro nekritické zátěže a přímo připojeno k AC vstupu. S proudovým měřicím obvodem se aktivuje PowerAssist.

9.3 Střídač / nabíječka

Více informací o konfiguraci komponenty střídač / nabíječka zařízení EasySolar-II GX najdete v [příručkách MultiPlus-II](#). Úplné naprogramování střídače / nabíječky vyžaduje použití počítače s aplikací [VEConfigure](#). Omezená konfigurace je možná pomocí [VictronConnect](#)

9.4 SmartSolar regulátor nabíjení MPPT 250/70

Solární nabíječka je konfigurována pomocí aplikace VictronConnect. Nejjednodušší způsob připojení k solární nabíječce je přes Bluetooth. To funguje pro Android, iOS a MacOS. Pro Windows nefunguje.

Je-li vyžadováno používání systému Windows, odpojte kabel VE.Direct ze solární nabíječky a připojte [kabel rozhraní VE.Direct USB](#) k notebooku se systémem Windows. Po dokončení znovu připojte kabel VE.Direct, mezi interní zařízení GX a solární nabíječku.

Úplnou dokumentaci k MPPT obsaženou uvnitř EasySolar-II GX najdete v těchto dokumentech:

- [SmartSolar MPPT 250/70 documentation](#)
- [VictronConnect MPPT Solar Chargers](#)
- [VictronConnect manual](#)

10. Údržba

Produkt nevyžaduje zvláštní údržbu. Stačí zkontrolovat všechny spoje jednou ročně. Vyvarujte se vlhkosti a oleji / sazí / páře a udržujte přístroj v čistotě.

11. Chybová hlášení

Díky postupům popsaným níže lze rychle vyřešit většinu chyb. Pokud nelze problém vyřešit, kontaktujte prosím svého dodavatele výrobků Victron Energy.

11.1 Všeobecné indikátory chyb

Problém	Příčina	Řešení
Žádné výstupní napětí na výstupu AC-out-2.	EasySolar-II GX pracuje v režimu střídače	
Jednotka se nepřepne na generátor nebo síťový provoz.	Jistič nebo pojistka na vstupu AC-in je otevřena v důsledku přetížení.	Odstraňte přetížení nebo zkrat na AC-out-1 nebo na AC-out-2 a resetujte jistič / pojistku.
Když se zapne střídač, nezačne pracovat.	Napětí baterie je příliš vysoké nebo příliš nízké. Na výstupu stejnosměrného napětí není žádné napětí.	Ujistěte se, že napětí baterie je ve správných mezích.
„Slabá baterie“	Napětí baterie je nízké.	Nabijte baterii nebo zkontrolujte spoje baterie.
„Slabá baterie“ (vypnutí)	Střídač se vypne, protože je napětí baterie příliš nízké.	Nabijte baterii nebo zkontrolujte spoje baterie.
„Přetížení“	Zatížení střídače je vyšší než jmenovité zatížení.	Snižte zatížení.
„Přetížení“ (vypnutí)	Střídač se vypne, protože je napětí baterie příliš vysoké.	Snižte zatížení.
„Překročení teploty“	Vysoká teplota okolního prostředí nebo vysoká zátěž.	Umístěte střídač v chladném a dobře odvětraném prostředí, nebo snižte zatížení.
„Nízké napětí V Přetížení“ (vypnutí)	Nízké napětí baterie a příliš vysoká zátěž.	Nabijte baterii, odpojte nebo snižte zátěž nebo instalujte baterie s vyšší kapacitou. Použijte kratší a / nebo silnější kabely baterie.
„Vysoké DC zvlnění“	Zvlnění napětí na svorkách stejnosměrného napětí překročilo 1,5 Vrms.	Zkontrolujte kabely baterie a její svorky. Přesvědčte se, že kapacita baterie je dostačující, a pokud je třeba, zvýšte ji.
„DC zvlnění Vypnutí“	Střídač se vypnul kvůli příliš vysokému zvlnění na vstupu.	Instalujte baterie s vyšší kapacitou. Použijte kratší a / nebo silnější kabely baterie a resetujte střídač (vypněte a znovu jej zapněte).
Regulátor nenabíjí.	Vstupní střídavé napětí není v nastavených mezích.	Ujistěte se, že vstupní napětí je v rozsahu 185 VAC a 265 VAC, a že frekvence se také pohybuje ve stanoveném rozmezí (standardní nastavení 45-65 Hz).
	Jistič nebo pojistka na vstupu AC-in je otevřena v důsledku přetížení.	Odstraňte přetížení nebo zkrat na AC-out-1 nebo na AC-out-2 a resetujte jistič / pojistku.
	Pojistka baterie je přepálená.	Vyměňte pojistku baterie.
	Zkreslení nebo vstupní střídavé napětí je příliš velké (obecně při dodávce generátoru).	Zapněte nastavení „WeakAC“ a dynamický omezovač proudu.
Regulátor nenabíjí. Je zobrazena „ochrana proti přebíti“.	EasySolar-II GX je v režimu „ochrana proti přebíti“, což znamená, že max. doba rychlého nabíjení 10h byla překročena. Taková dlouhá doba nabíjení může poukazovat na systémovou chybu (např. zkrat bateriových článků).	Zkontrolujte stav baterií. POZNÁMKA: Chybový režim resetujete tak, že EasySolar-II GX vypnete a znovu zapnete. Režim „ochrana proti přebíti“ je standardně nastaven z továrny EasySolar-II GX. Režim „Ochrana proti přebíti“ lze vypnout pouze pomocí VEConfigure.
Baterie se plně nenabíjí.	Nabíjecí proud je příliš vysoký a způsobil předčasnou fázi absorpce.	Nastavte nabíjecí proud na úroveň mezi 0,1 a 0,2 násobkem kapacity baterie.
	Vadné připojení baterie.	Zkontrolujte svorky baterie.
	Absorpční napětí bylo nastaveno na nesprávnou hodnotu (příliš nízkou).	Nastavte absorpční napětí na správnou hodnotu.
	Udržovací napětí bylo nastaveno na nesprávnou hodnotu (příliš nízkou).	Nastavte udržovací napětí na správnou hodnotu.
	Dostupný čas nabíjení je příliš krátký pro úplné nabití baterie.	Vyberte buď delší čas nabíjení, nebo vyšší nabíjecí proud.



victron energy

	Absorpční doba je příliš krátká. Při adaptivním nabíjení to může být způsobeno extrémně vysokým nabíjecím proudem s ohledem na kapacitu baterie tak, že čas pro rychlé nabíjení je nedostatečný.	Snižte nabíjecí proud nebo vyberte "fixní" charakteristiku nabíjení.
Baterie je přebíhá.	Absorpční napětí bylo nastaveno na nesprávnou hodnotu (je příliš vysoké).	Nastavte absorpční napětí na správnou hodnotu.
	Udržovací napětí bylo nastaveno na nesprávnou hodnotu (je příliš vysoké).	Nastavte udržovací napětí na správnou hodnotu.
	Vadná baterie.	Vyměňte baterii.
	Baterie je přehřátá (z důvodu nedostatečného větrání, nadměrně vysoké okolní teploty nebo nadměrně vysokého nabíjecího proudu).	Zlepšete větrání, umístěte baterie do chladnějšího prostředí nebo snižte nabíjecí proud a připojte teplotní čidlo .
Nabíjecí proud baterie klesne na 0, jakmile začne fáze absorpce.	Vadné teplotní čidlo	Odpojte teplotní čidlo z EasySolar-II GX. Vyčkejte asi 1 minutu. Pokud nyní MultiPlus nabíjí normálně, čidlo teploty baterií je vadné a musí se vyměnit.
	Přehřátí baterie (+50 °C)	Umístěte baterii do chladnějšího prostředí
		Snižte nabíjecí proud
		Zkontrolujte, zda v některém z článků baterie nedošlo k internímu zkratu

11.2 Chybové kódy sběrnice VE.Bus

Systém VE.Bus může zobrazit několik chybových kódů. Tyto kódy se zobrazují na přední obrazovce GX. Chcete-li správně interpretovat chybový kód sběrnice VE.Bus, měli byste se podívat do dokumentace chybových kódů sběrnice VE.Bus - https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.

Kód	Význam:	Příčina / řešení:
1	Zařízení je vypnuto, protože se vypnula některá jiná fáze v systému.	Zkontrolujte nefungující fázi.
3	Ne všechny jednotky systému byly nalezeny, nebo bylo nalezeno více jednotek, než se očekává.	Systém není správně konfigurován. Přenastavte systém. Pokud chyba přetrvává, je možná chyba komunikačního kabelu. Zkontrolujte kabely a všechna zařízení vypněte a znovu zapněte.
4	Žádné další zařízení není nalezeno.	Zkontrolujte komunikační kabely.
5	Přepětí na výstupu střídavého napětí.	Zkontrolujte kabely střídavého napětí.
10	Problém při synchronizaci systémového času.	Tato chyba by se neměla objevit ve správně instalovaném systému. Zkontrolujte komunikační kabely.
14	Zařízení nepřenáší data.	Zkontrolujte komunikační kabely (mohlo dojít ke zkratu).
17	Jedna jednotka převzala funkci „master“, protože původní „master“ jednotka selhala.	Zkontrolujte selhávající jednotku. Zkontrolujte komunikační kabely.
18	Došlo k přepětí.	Zkontrolujte kabely střídavého napětí.
22	Tato jednotka nemůže fungovat jako "slave".	Jednotka je zastaralý nebo nevhodný model. Jednotku vyměňte.
24	Aktivována ochrana systému přepojení.	Tato chyba by se neměla objevit ve správně instalovaném systému. Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Pokud se problém objeví znovu, zkontrolujte instalaci. Možné řešení: zvýšení spodní hranice vstupního napětí AC na 210 V AC (tovární nastavení je 180 V AC)
25	Firmware není kompatibilní. Firmware jednoho z připojených zařízení není dostatečně aktuální, aby mohlo pracovat v tomto systému.	1) Vypněte všechna zařízení. 2) Zapněte zařízení hlásící tuto chybu. 3) Postupně (po jednom) zapínejte ostatní zařízení, dokud se chybová zpráva znovu neobjeví. 4) Aktualizujte firmware v jednotce zapnuté jako poslední.
26	Vnitřní chyba.	Tato chyba by se neměla objevit. Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Victron Energy.

12. Technické specifikace

EasySolar-II GX	STŘÍDAČ / NABÍJEČKA
PowerControl a PowerAssist	ano
Přepínač	32 A
Maximální vstupní proud střídavého proudu	32 A
Přídavný výstup	32 A
STŘÍDAČ	
Rozsah vstupního napětí	38 – 66 V
Výstup	Výstupní napětí: 230 VAC ± 2 % Frekvence: 50 Hz ± 0,1% (1)
Trvalý výkon při 25 °C (3)	3000 VA / 2400 W
Trvalý výkon při 40 °C / 65 °C (W)	2200 W / 1700 W
Maximální zdánlivý napájecí výkon	2500 VA
Špičkový výkon (W)	5500 W
Maximální účinnost	95 %
Výkon při nulové zátěži	11 W
Výkon při nulové zátěži v režimu AES	7 W
Výkon při nulové zátěži v režimu dohledu	2 W
NABÍJEČKA	
AC vstup	Vstupní rozsah napětí: 187 – 265 VAC vstupní frekvence: 45 – 65 Hz
Nabíjecí napětí „absorpce“	57,6 V
Nabíjecí napětí „plovoucí“	55,2 V
Nabíjecí napětí „skladování“	52,8 V
Maximální nabíjecí proud baterie (4)	35 A
Teplotní čidlo baterie	Ano
Programovatelné relé (5)	Ano
Ochrana (2)	a - g
Komunikační port VE.Bus	Pro paralelní a třífázový provoz, vzdálené monitorování a integraci systému
Obecný komunikační port	Ano, 2x
SMARTSOLAR MPPT 250/70-Tr	
Model	SmartSolar MPPT 250/70-Tr
Maximální výstupní proud	70 A
Maximální FV výkon	4000W
Maximální FV napětí v otevřeném obvodu	250 V
Maximální účinnost	98 %
Vybíjení baterie	20 mA
Nabíjecí napětí „absorpce“, výchozí	57,6 V
Nabíjecí napětí „udržovací“, výchozí nastavení	55,2 V
Ochrana (2)	a-e
VŠEOBECNÉ	
Rozhraní	Port BMS-Can (VE.Can není podporován), USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi
Vzdálené zapnutí / vypnutí	Ano
Rozsah provozní teploty	-40 až +65 °C (chlazení ventilátorem)
Vlhkost (nekondenzující):	max 95 %
KRYT	
Materiál a barva	Hliník, modrá RAL 5012
Kategorie ochrany	IP21
Připojení baterie	Šrouby M8
Připojení FV	Šrouby M6
Připojení 230 VAC	Šroubovací koncovky 13 mm ² (6 AWG)
Hmotnost	26 kg
Rozměry (v x š x h)	506 x 275 x 147 mm
NORMY	
Bezpečnost	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emise / Imunita	EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Systém Anti-islanding (prevence ostrovního provozu)	Viz naše webové stránky
1) Lze nastavit na 60 Hz 2) Ochrana: a) zkrat na výstupu b) přetížení c) příliš vysoké napětí baterie d) příliš nízké napětí baterie e) příliš vysoká teplota f) 230 VAC na výstupu střídače g) zvlnění vstupního napětí je příliš vysoké	3) Nelineární zátěž, činitel výkyvu 3:1 4) Při okolní teplotě 25 °C 5) Programovatelné relé, které můžete nastavit jako obecný alarm, signál podpětí stejnosm. proudu nebo startu / zastavení generátoru. Jmenovitá hodnota střídavého proudu: 230 V / 4 A, jmenovitá hodnota stejnosměrného proudu: 4 A až 35 VDC, 1 A až 60 VDC




12. TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Zařízení GX

Zařízení GX	UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Displej	displej 2 x 16 znaků
Vzdálené ovládání	ano
Bzučák	ano
	Komunikační porty Victron
Porty VE.Direct (vždy izolované)	1
Vyhrazený port BMS-Can (VE.Can není	2 paralelní zásuvky RJ45 - izolované
VE.Bus	2 paralelní zásuvky RJ45 - izolované
	Produkty, které nejsou výrobkem Victron
Baterie Canbus-BMS	Mnoho značek baterií. Podrobnosti najdete zde
Fronius FV střídače	Podrobnosti najdete zde
FV střídače SMA	Podrobnosti najdete zde
FV střídače ABB	Podrobnosti najdete zde
FV střídače SolarEdge	Podrobnosti najdete zde
	KOMUNIKACE
USB	1 port USB Host - není izolován
Ethernet	Zásuvka 10/100 RJ45
WiFi	vestavěné
Bluetooth Smart	ne
Slot pro micro SD kartu	ne
Druhý port sběrnice CAN-bus	ne
Port VE.Can	ne
Vestavěný RS485	ne
	IO
Programovatelné relé ⁽⁷⁾	Není k dispozici
Odolné vstupy hladiny nádrže	ne
Vstupy pro snímání teploty	ne
Digitální vstupy	ne
	VÝKON
CPU	quad core
RAM	512 MB
Max. VE.Direct zařízení ⁽¹⁾	25
CPU	quad core
	JINÉ
Napájecí napětí	napájeno interně, bez externího napájení
Podložní deska	Vestavěná
Provozní teplota	-20 až +50 °C
Hodiny zálohované baterií	ano

Příloha A: Přehled připojení

CZ

Příloha




CZ:

A	Připojení zátěže. AC-OUT-1 Zleva doprava: N (nulový), PE (zemní), L (fáze)
B	Připojení zátěže. AC-OUT-2 Zleva doprava: N (nulový), PE (zemní), L (fáze)
C	Vstup střídavého napětí. AC-IN Zleva doprava: N (nulový), PE (zemní), L (fáze)
D	Poplachový kontakt: zleva doprava NO, NC, COM.
E	Start bez asistentů: Při spuštění stiskněte a podržte toto tlačítko
F	Primární uzemnění M6 (PE)
G	Plusové připojení baterie M8
H	Mínusové připojení baterie M8
I	Přepínač: -: Zapnuto, 0: Vypnuto, =: Pouze nabíječka
J	Terminály shora dolů: 1. 12 V 100 mA 2. Programovatelný kontakt K1 otevřená sběrnice 70V 100mA 3. Externí zemní relé + 4. Externí zemní relé - 5. Vstup Aux 1 + 6. Vstup Aux 1 - 7. Vstup Aux 2 + 8. Vstup Aux 2 - 9. Teplotní snímač + 10. Teplotní snímač - 11. Snímač napětí baterie + 12. Snímač napětí baterie -
K	Externí snímač proudu
L	2x RJ45 VE-BUS konektor pro dálkové ovládání a / nebo paralelní / třífázový provoz
M	Konektor pro dálkový přepínač: Krátké přepnutí na „on“ (zapnuto).
N	Vyhrazený port BMS-Can (VE.Can není podporován)
O	USB
P	Tlačítko reset: K čemu se používá tlačítko reset? MCO
Q	Ethernetový port
R	Port VE.Direct
S	Solární kladný šroub M6
T	Solární záporný šroub M6



victron energy

Příloha B: Blokové schéma




* Viz tabulka v kapitole 4.2 „Doporučená pojistka DC“.

Příloha C: Paralelní zapojení

CZ

Příloha




Pro paralelní systémy jsou vyžadovány další podmínky - přečtěte si další specifickou dokumentaci zde - https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_system



victron energy

PŘÍLOHA D: Třífázové zapojení



Pro třífázové systémy jsou vyžadovány další podmínky - přečtěte si další specifickou dokumentaci zde
- https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems




victron energy

BIJLAGE E: Oplaad algoritme

CZ

Příloha



4stupňové nabíjení

Bulk

Začne při spuštění nabíječky. Konstantní proud je aplikován až do jmenovitého napětí baterie, v závislosti na teplotě a napětí, poté se dodává konstantní výkon až do okamžiku, kdy se spustí nadměrné plynování (28,8 V resp. 57,6 V, při teplotní kompenzaci).

Režim Battery Safe

Napětí dodávané baterii se postupně zvedá, až ke hranici stanovené pro absorpční napětí. Režim Battery Safe je součástí vypočítaného času absorpce.

Absorpce

Fáze absorpce je závislá na fázi rychlého nabíjení. Nejdelší doba absorpce se rovná nastavenému maximálnímu času absorpce.

Udržování

Udržovací napětí je aplikováno, aby udržovalo baterii plně nabitou.

Skládování


Po jednom dni udržovacího nabíjení se výstupní napětí sníží na úroveň skladování. To je 26,4V, resp. 52,8V (pro 24V a 48V nabíječku). Dojde tak k omezení ztrát vody na minimum, pokud je baterie uložena na zimní sezónu.

Po uplynutí nastavitelné lhůty (výchozí = 7 dní) přejde regulátor do režimu opakované absorpce, ve kterém setrvá opět po určitou nastavitelnou (výchozí = 1 hodina), aby se „oživila“ baterie.




victron energy

PŘÍLOHA F: Teplotní kompenzace



victron energy

PŘÍLOHA G: Rozměry



Victron Energy Blue Power

Distributor:

Sériové číslo:

Verze : 01
Datum : 7. ledna 2020

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Nizozemsko

Telefon +31 (0)36 535 97 00
E-mail :sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com